



Fachausschuss Elektrotechnik  
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
50968 Köln

Diehl AKO Stiftung & Co. KG  
Pffannerstraße 75  
88239 Wangen im Allgäu

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen UB.010.17 PI / wg  
(bitte stets angeben):  
Ansprechperson: Herr Pohl  
Telefon: +49 221 3778-6301  
Fax: +49 221 3778-6322  
E-Mail: [pohl.wolfgang@bgetf.de](mailto:pohl.wolfgang@bgetf.de)  
Datum: 30.10.2008

## Unbedenklichkeitsbescheinigung 08020

**Erzeugnis:** Selbsttätig wirkende Schaltstelle

**Typ:** PLATINUM-ENS-1PTL , PLATINUM-ENS-3PTL

**Bestimmungsgemäße Verwendung:** Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter-Serie: PLATINUM TL

**Prüfgrundlagen:** „Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“  
DIN V VDE V 0126-1-1  
(2006-02)

Das in KW 41, 2008, Az.: UB.010.17/06-2573 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

**31.12.2013**

- Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle